W GÓRE

agregat wentylacyjno-grzewczy np:VOLCANO V45
mocy=25kW; Tn=37°C;dP=70,7kPa
przy Tp=16°C;Qp=3400[m3/h](wieg IV)
poziomy zasieg:19m; pionowy:8m
moc silnika wentyl:250W

-0.65

-0.65

W GÓRE

5.17%

1 | sala sportowa
Tl=16°C | Q=6048W

1 SALA SPORTOWA
808.45 POD. SYNTETYCZNA

+0 =146.52 m n.p.m

22 | pom.techniczne
Tl=16°C | Q=1066W

22 Pom. techniczne
27.23 gres tech.

CO x2 dn25St
PO x2 dn25St
CT x2 dn65St
GO x2 dn40St
OP x2 dn25St

22KI/800/400

CO x2 dn20St
OP x2 dn25St
CT x2 dn20St

SC 2xdn50St preiz

CT x2 dn50St

22KI/800/400

OP x2 dn25St

OP x2 dn20St

OP x2 dn20St

CO x2 dn32St

CT x2 dn32St

nr 2 Nagrzewnica Powietrze 7,6 kW | 9,3/24,0°C
Woda 70/28°C - 4,7 kPa - 0,05 l/s
- 1/2" / 1/2" Króce przyłaczeniowe gwint.

11+12 | wc
Tl=24°C | Q=1060W

9+10 | wc
Tl=24°C | Q=964W

nr 1 Nagrzewnica Powietrze 0,2 kW - 18.4/20,0°C
Woda 70/19°C - 0,1 kPa - 0,00 l/s
- 1/2" / 1/2" Króce przyłaczeniowe

CO x2 dn32St

CT x2 dn32St

22KI/800/400

5 | szatnia
Tl=24°C | Q=1215W

CT x2 dn40St

CT x2 dn40St

CT x2 dn40St

CT x2 dn50St

do nagrzewnicy nr 3
Powietrze 63.7 kW - 9.0/28.0°C
Woda 70/50°C - 9.3 kPa - 0.78 l/s
- 1 1/4" / 1 1/4" Króce przyłaczeniowe

lokalizacja nad kanałem wywiewnym
+7.55 od posadzki

agregat wentylacyjno-grzewczy np:VOLCANO V45
mocy=25kW; Tn=37°C;dP=70,7kPa
przy Tp=16°C;Qp=3400[m3/h](wieg IV)
poziomy zasieg:19m; pionowy:8m
moc silnika wentyl:250W

CT x2 dn32St

CT x2 dn32St

CT x2 dn32St