22 Pom. techniczne
27.23 gres tech.

1 SALA SPORTOWA
808.45 POD. SYNTETYCZNA

+0 =146.52 m n.p.m

-0.65

nr 2 centrala n-w podwieszana
z odzyskiem ciepła
Q=2100/1900,m3/h; dP=250Pa
Odzysk ciepła 77.0 %
Nagrzewnica Powietrze 7/6 kW, -13.3/24.0°C
Woda 70/28°C - 4.7 kPa - 16,05 l/s
- 1/2" / 1/2" Króćce przyłączeniowe:
Dane: Napiecie 3x400 V moc:9,58kW

nr 1 centrala n-w podwieszana
z odzyskiem ciepła
Q=550/550m3/h; dP=250Pa
Odzysk ciepła 90.5 %
Nagrzewnica
Powietrze 0,4 kW - 18.4/20,0°C
Woda 70/19°C - 0,1 kPa - 0,00 l/s
- 1/2" / 1/2" Króćce przyłączeniowe
dane: Napiecie 1x230 V moc 2x0,17kW

2500 m³/h
325 x 1225

500 m³/h
1025 x 115

wentylator wyciągowy kanałowy
moc:62W; zasilenie 230V/50Hz

w50m3/h

oznaczenia na rysunku

- kanał nawiewny
- kanał wywiewny
- kanał czerpny
- kanał wyrzutowy
- elementy nawiewu anemostaty i zawory
- elementy wywiewu anemostaty i zawory
- kratki nawiewne lub wywiewne na kanale

oznaczenie zakresu fragmentu rzutu

M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Inwestor:	**Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek**
Adres:	78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516
Obiekt:	**Hala sportowa wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową Nr 6 PROJEKT ZMIAN**
Arch. Projektował:	dr inż.Adam Krupiński upr.bud.w spec.instalacyjnej-bez ograniczeń Nr ewid ZAP/0072/POOS/06
Arch. Sprawdził:	mgr inż.Agnieszka Cichocka upr.bud.w spec.instalacyjnej-bez ograniczeń Nr ewid ZAP/0220/PWOS/10
Branża:	SANITARNA
Faza:	PROJ.WYKONAWCZY
Skala:	1 : 50
Data:	03.2016
Nr:	S-3.1
TREŚĆ RYSUNKU	**RZUT PRZYZIEMIA CZ.1 WENTYLACJA**