

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZEŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości
3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
4. Uzgodnienie schematu układu pomiarowego w Energa – Operator SA
5. Opis techniczny i obliczenia techniczne
6. Dobór posadowienia słupów oświetleniowych.
7. Projekt oświetleniowy.

CZEŚĆ RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Schemat ideowy szafki rozdzielczo-sterowniczej boiska.
3. Schemat ideowy oświetlenia boiska

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Słupy oświetleniowe Mabo 09/60/4	4 szt.
Projektory oświetleniowe AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6	12 kpl
Fundament F160	4 szt.
Kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x6mm ²	173m
Kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x10mm ²	5m
Wykopy pod kable elektroenergetyczne	136m
Płaskownik FeZn 25x4	150m
Uziomy pionowe 6m	4 kpl.
Szafka rozdzielcza	1 kpl.
Poprzeczka do montażu projektorów 3Na	4 kpl.