

RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100

UWAGI:

1. Dno wykopu powinien odebrać uprawniony geotechnik. Wykop wykonać w okresie suchym. Dno wykopu chronić przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych spadków dla umożliwienia odwodnienia;
2. W miejscu wystąpienia gruntów nienośnych poniżej pozionu posadowienia fundamentów należy wykonać wymianę gruntu. Wybrany grunt należy stabilizować zasypką piaskowo-cementową, zagęszczaną warstwami gr. 30cm do stopnia zagęszczenia Id=0,6;
3. Stopy i ławy konstruować i wylewać po wykonaniu podkładu z chudego betonu gr.10cm;
4. Zaprojektowano ławy żelbetowe z betonu C16/20 (B20),
5. Zbrojenie podłużne łączyć na zakład min. 60cm. Zbrojenie z ław poprzecznych zagiąć w ławy podłużne na długość min. 60cm. Ławy o szerokości 50cm o wysokości 30cm, zbrojone stalą A-IIIN (BSt500) i A-0 (StOS); Zbrojenie ław należy przepuścić przez stopy żelbetowe;
8. Zaprojektowano stopy fundamentowe ST-1 100x140cm, ST-2 100x100cm i ST-3 70x140cm o wysokościach 30cm. Stopy wylewane z betonu C16/20 (B20) i zbrojone stalą A-IIIN (BSt500) i A-0 (StOS);
9. Ściany fundamentowe żelbetowe z betonu C16/20 (B20), gr.24cm, zbrojone stalą A-IIIN (BSt500) i A-0 (StOS);
10. Przyjęto otuliny spodu fundamentów= 5cm, a pozostałe 3cm;

BETON C16/20 (B20)
STAL BSt500, StOS
OTULINA 3,0 i 5,0cm

OBIEKT	ROZBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ O SEGMENT Z BIEŻNĄ LEKKOATLETYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHN. I WYPOSAŻENIEM			DATA 05.2010
ADRES	ul. Krakowska 1, dz. nr 69/1, 68/1 67/1, 66/1, 570, 571, obręb 7, Szczecinek			
BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR UPR.	PODPIS	SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Fert	116/Sz/2002		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Łuczak	ZAP/0010/POOK/03		
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Boderek	-		NR RYS. K-1
OPRACOWAŁ	mgr inż. K. Kempski	-		
TREŚĆ	RZUT FUNDAMENTÓW			

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/