

Bilans mocy wykonano na podstawie normy N SEP-E-0002							Tabela nr 1		
Rozdzielnica	Rodzaj odbioru	Moc inst. (kW)	kz	cos fi	tg fi	moc czynna P (kW)	moc bierna Q (kVAr)	moc pozorna S (kVA)	Prąd obliczeniowy I (A)
RG	Oświetlenie	6,40	0,80	0,85	0,62	5,12	3,17	6,02	
RG	Gniazda wtykowe ogólne	6,00	0,30	0,90	0,48	1,80	0,87	2,00	
RG	Centrala nawiewno wywiewna (CNW)	1,90	0,70	0,95	0,33	1,33	0,44	1,40	
Razem		14,30	0,58	0,88	0,54	8,25	4,48	9,39	13,6