



RZUT PODDASZA



RZUT DACHU



- ⊗ PROJ. OPRAWA LED TYPU PLAFON MIN. 2100lm, MAX 20W, IP44, IK10, 3000-4000K
- ⊗ PROJ. OPRAWA LED TYPU PLAFON MIN. 1300lm, MAX 20W, IP65, IK10, 3000-4000K
- ⊗ PROJ. ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY IP44
- PROJ. PRZYCIŚK "ŚWIATŁO" (STER. AUTOMATEM SCHODOWYM)

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
DZIAŁKA NR 942 OBRĘB 13 SZCZECINEK UL. WINNICZNA 22			
STADIUM – PROJ. WYKONAWCZY	skala	rys.	data
ZMIANA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ	1:100	E4	07.2018
BRANŻA – ELEKTRYCZNA			
PROJEKTOWAŁ:		tech. Stanisław Budnicki	
RZUT PODDASZA, RZUT DACHU		A/PNB/8300/45/81 Specjalność: Instalacyjno-inżynierska w zakresie	
– INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Instalacje elektrycznych	
KOMPLEKSOWA GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA		OPRACOWAŁ:	
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		mgr inż. Arkadiusz Budnicki	