2,5	deska kompozytowa 2,5cm
4,0	legary kompozytowe 6x4cm
1,5	podkładki pod legary gr.1,5cm
30	belka żelbetowa gr.30cm

POZ.3.6	S3.2	S3.3	(S3.4)	(S3.5)	SCH-3	S3.6
szt.2	szt.1	szt.1	(szt.1)	(szt.1)	szt.1	szt.1



S3.2 NR2.1; 6#16; L=358÷361cm
S3.3 NR2.1; 6#16; L=358÷361cm
(S3.4 NR2.1; 6#16; L=338÷341cm)
(S3.5 NR2.1; 6#16; L=338÷341cm)

NR2.2; #6 co10/20cm
L=~112cm;
S3.2 szt.20
S3.3 szt.22
S3.4 szt.19
S3.5 szt.19
S3.6 szt.12

BETON C25/30(B30)
KLASA EKSPOZYCJI XF3
STAL – BSt500s
OTULINA c_{nom}=5,0 cm – pręty główne (góra, dół)
OTULINA c_{nom}=3,0 cm – pręty główne (boki), słupy
OTULINA c_{nom}=2,5 cm – pręty obrzeża
STAL KSZTAŁTOWA S235
STAL KSZTAŁTOWA R35

UWAGI:
1. Podano schemat zbrojenia belek żelbetowych, wymiary zweryfikować na budowie;
2. Elementy żelbetowe wylewane na budowie z betonu architektonicznego szczelnego C25/30 (B30) z dodatkiem środków uszczelniających w klasie ekspozycji XF3 zbrojone stale klasy A–IIIN (BSt500);
3. Długości, kształt prętów dopasować na budowie. Zakłady zbrojenia głównego min. 100cm;
4. Zbrojenie w miejscu oparcia na palu (zbrojenie głowic) wg rysunków szczegółów głowic;
5. Przyjęto otuliny prętów głównych a=5,0cm (góra, dół), a=3,0cm (boki), słupów a=3,0cm, prętów obrzeża a=2,5cm;
6. Przy dylatacji osadzić trzpienie dylatacyjne i dozbroić wg rysunków szczegółu dylatacji;
7. Zbrojenie słupów odgiąć i zakotwić w belkach;
8. Krawędzie elementów żelbetowych wykonać z fazą 1,5cm (np. za pomocą systemowych listew);
9. **Zbrojenie obrzeży przy podstawie słupów żelbetowych wypuścić ze zbrojeniem słupów. Obrzeża przy podstawie słupów żelbetowych wylewać po wykonaniu słupów;**

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA POMOSTU STAŁEGO Z PRZYCZÓŁKAMI ORAZ ROZBIÓRKA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO Z PRZEBUDOWĄ PRZYCZÓŁKA WRAZ Z WYKONANIEM URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

ADRES
ul. Mickiewicza, dz. 1/37 obręb 0011, 77/6, 79/3, obręb 0012, gmina Szczecinek

BRANŻA	SKALA
KONSTRUKCJA	1:20

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M. Fert, Nr uprawnień 116/Sz/2002	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. T. Łuczak, Nr uprawnień ZAPP/0010/POOK/003	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. P. Pancyk	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU **POMOST STAŁY Z PRZYCZÓŁKAMI POZ.3.6, S.3.2, S.3.3, S.3.4, S.3.5, S.3.6, SCH-3 – ZAMIENNY**

DATA/REWIZJA	NR RYSUNKU
12.2016/ZAMIENNY	K–19Z