

Szczecinek 17.05.2017 r.

I.7013.2.3.2017

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: przebudowy ulicy Żeglarskiej /drogi leśnej/ w Szczecinku

Miasto Szczecinek jako Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./ w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia do warstwy ścieralnej asfaltu 50/70, co jest zgodne z wymaganiami WT-2?

Wyjaśnienie:

Potwierdzamy.

Zapytanie 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie do wykonania warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kruszywa łamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziarn żwiru większych od 8 mm np. mieszanki 0/31,5 oferowanej przez KSM - Parsęcko?

Wyjaśnienie:

Informujemy, że należy zastosować kruszywo uzyskane z przekruszenia skał litych. Nie dopuszcza się zastosowania kruszywa przekruszonego z otoczków albo ziarn większych od 8 mm.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak