

I.7013.23.8.2014

Szczecinek, 22-05-2014 r.

wszyscy wykonawcy

dotyczy: wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy zewnętrznej w Szczecinku

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/ w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zap. 1

Postępowaniem objęta jest dostawa dźwigu elektrycznego, który nie wymaga pomieszczenia maszynowni – w związku z tym, czego dotyczy pozycja 94 i 94 przedmiaru robót – winda?

Wyjaśnienie 1.

Pozycje 94 i 95 przedmiaru robót – winda dotyczą wymiany drzwi do pomieszczenia usytuowanego w kondygnacji piwnicy, w którym to pomieszczeniu ma zostać m.in. zainstalowana szafa sterowa windy (patrz m.in. rys. K-1 i E-1).

Zap. 2

Jaki rodzaj szkła (parametry) przyjęto dla obudowy konstrukcji stalowej szybu, uwzględniając wymogi spełnienia dyrektywy dźwigowej – wymogi UDT?

Wyjaśnienie 2.

Jako rodzaj szkła dla obudowy konstrukcji przyjęto szkło laminowane typu VSG 33.1/33.1. Szkło zwykłe, bezbarwne.

Zap. 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego przeszkleń konstrukcji szybu i ścian kabiny w celu zmniejszenia kosztów wykonania samego szybu oraz kosztów urządzenia?

Wyjaśnienie 3.

Nie dopuszcza.

Zap. 4

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu szybu windowego – pokrycie płytą warstwową zamiast szkłem, uwzględniając, że kabina ma sufit podwieszany ze stali nierdzewnej szlifowanej?

Wyjaśnienie 4.

Nie dopuszcza.

Zap. 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zamówienia na dwa zadania – pozwoli to osiągnąć jak najlepszą cenę z uwagi na możliwość przystąpienia do przetargu wielu firmom działającym w branżach.

Wyjaśnienie 5.

Nie dopuszcza.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA