

K.7013.6.1.2018

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: wymiany 9 kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Szczecinek

Miasto Szczecinek jako Zamawiający w związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Analizy rynku zapytania ofertowego przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Czy Wykonawca oprócz dostawy i montażu fizycznego, odpowiada za uruchomienie transmisyjne kamer? W przypadku odpowiedzi pozytywnej potrzebne będą istotne informacje nt metody przełączenia istniejących urządzeń takie jak:

- a. czy kamery są podłączone fizycznie poprzez kabel Eth?
- b. czy kamery są zasilane poprzez: zasilacz lub Poe?
- c. w przypadku zasilania Poe czy przełączniki sieciowe posiadają wystarczający budżet mocy dla wymienianych kamer?
- d. czy Wykonawca otrzyma dostęp do rejestratorów w celu przypisania kamer do systemu?

Wyjaśnienie 1.

Wykonawca oprócz dostawy i fizycznego montażu odpowiada również za uruchomienie transmisji kamer.

Wykonawca zobowiązany będzie podłączyć fizycznie kamerę do sieci internetowej poprzez kabel Ethernet.

Wykonawca zgodnie z zapisami sekcji II pkt.1 Analizy rynku zapytania ofertowego oraz § 3 ust. 2 pkt. 5 Wzoru umowy dokonuje wymiany kamer, uchwytów montażowych oraz zasilaczy na fabrycznie nowe. Wszystkie wymienione kamery zasilane będą standardowo z zasilaczy zewnętrznych w obudowie o klasie szczelności min. IP66 dostarczonych przez Wykonawcę. Przypisanie kamer do systemu monitoringu miejskiego zostanie zrealizowane przez firmę „Gawex Media” Sp. z o.o. świadczącą na rzecz Zamawiającego usługi transmisji danych monitoringu wizyjnego na terenie miasta Szczecinek.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający jest w posiadaniu wiedzy o potrzebie wymiany elementów mocujących i potrzebie odtworzenia powierzchni ściennych na których jest zamontowana kamera?

Wyjaśnienie 2.

Wykonawca zgodnie z zapisami sekcji II pkt.1 Analizy rynku zapytania ofertowego oraz § 3 ust. 2 pkt. 5 Wzoru umowy dokonuje wymiany kamer, uchwytów montażowych oraz zasilaczy na fabrycznie nowe we wszystkich lokalizacjach.

Odtworzenie powierzchni ściennych będzie konieczne w przypadku wymiany kamer w następujących lokalizacjach:

- a) przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II, Kościuszki i Koszalińskiej (na ścianie budynku),
- b) przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i 1 Maja (na narożniku budynku).

Pytanie 3.

Jednym z kryteriów wyboru oferty jest gwarancja. Czy gwarancja obejmuje całościowo wykonany zakres pracy wraz z urządzeniami? Z otrzymanej wiedzy od dystrybutora, producent jak i dystrybutor posiada maksymalną gwarancję na oczekiwane produkty 3 lata.

Wyjaśnienie 3.

Wykonawca udziela Zmawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na określony w umowie przedmiot zamówienia, tj. wykonany zakres prac oraz urządzenia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Anna Mista